

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

22.02.2022, КНМ 35220061000201687428



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Вологодской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел.: (8172) 57-11-02, 72-41-36, e-mail: gu@35.mchs.gov.ru
Сайт: <https://35.mchs.gov.ru>, Единый «телефон доверия»: (8172) 72-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповец

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Коммунистов, 35, г. Череповец, 162602, тел. (8202) 51-70-31 E-mail: ond-2@35.mchs.gov.ru
Сайт: <https://35.mchs.gov.ru>, Единый «телефон доверия»: (8172) 72-99-99

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 35-004-2022/0008рс/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 77»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНД и ПР по г. Череповец УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области майора внутренней службы Хайруллина Романа Радисовича № 35-004-2022/0008рс от «22» февраля 2022 года

в период с 12 час. 00 мин. «03» марта 2022 года по 12 час. 00 мин. «10» марта 2022 года

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная внеплановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующий МАДОУ «Детский сад 77» Соболева Антонина Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	ст. 4, 6, п. 8 ст. 82, п. 2 ст. 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 13.15.3 СП 5.13130.2009	16.02.2023	
2.	Не соблюдаются действующие на момент установки дополнительного оборудования, переноса оборудования и замены по истечению срока эксплуатации, предусмотренного заводом изготовителем, оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования нормативных документов по пожарной безопасности. Не вносятся соответствующие решения, дополнения и изменения в имеющуюся проектную документацию, либо не разрабатываются новые проектные решения в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности (монтаж АУПС (автоматической установки пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности). Кабельные линии (линии связи) системы автоматической пожарной сигнализации (между техническими средствами системы автоматической пожарной сигнализации) не соответствуют требованиям по сохранению работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону	ч. 4 ст. 4, 6, 82, 83, 84, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (далее – ППР)	16.02.2023	

3.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	ст. 4, 6, п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21-01 97; п.4.3.12 СП 1.13130.2020	16.02.2023	
4.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений (помещения: пищеблок, прачечная, электрощитовая, складские, кладовые)	ст. 4, 6, п.1 ст.88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	16.02.2023	
5.	Не обеспечена проверка устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 42 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	16.02.2023	
6.	Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры выполнены с ненормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ	16.02.2023	
7.	Люки выхода на кровлю с лестничного марша, выполнены не противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 37 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 7.7 СП 4.13130.2013	16.02.2023	
8.	Заполнение проёма (перегородка) над дверями помещений электрощитовых выполнены с ненормируемым пределом огнестойкости	ст.4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	16.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 77»

Соболева Антонина Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Дознаватель ОНД и ПР по г. Череповец
УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области
лейтенант внутренней службы
Барболина Валерия Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)