

Вологодская область
город Череповец
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 77»

Отдел надзорной и профилактической работы
по г. Череповцу

ул. Первомайская, д.28, г. Череповец,
Вологодская область, Россия, 162612.
Тел.: (8202) 24 38 00 – заведующий;
(8202) 24 38 11 – зам, заведующего;
e-mail detsad77lukoshko@yandex.ru
Дата 24.05.23 № 40

заведующего МАДОУ «Детский сад №77»
А.Н. Соболевой

В ответ на ваше письмо о предоставлении информации от 17.05.2023 № ИВ-128-12159, в связи с истечением 17.05.2023 года срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 35-004-2022/0008рс/1 от 10.03.2022, направляем информацию о принятых мерах по выполнению предложенных мероприятий в предписании:

№	Выявленные нарушения	Сроки устранения нарушений
1	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	Не выполнено Ходатайства направлялись в МАУ «Центр комплексного обслуживания» и в управление образования: 29.04.2021 исх.№ 12/1 05.03.2022 исх.№ 12 01.06.2022 исх.№ 32 04.04.2023 исх.№15 12.04.2023 исх.№ 24 12.04.2023 исх.№25
2	Не соблюдаются действующие на момент установки дополнительного оборудования, переноса оборудования и замены по истечению срока эксплуатации, предусмотренного заводом изготовителем, оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования нормативных документов по пожарной безопасности. Не вносятся соответствующие решения, дополнения и изменения в имеющуюся проектную документацию, либо не разрабатываются новые проектные решения в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности (монтаж АУПС (автоматической установки пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности). Кабельные линии (линии связи) системы автоматической пожарной сигнализации (между техническими средствами системы автоматической пожарной сигнализации) не соответствуют требованиям по сохранению	Не выполнено Ходатайства направлялись в МАУ «Центр комплексного обслуживания» и в управление образования: 29.04.2021 исх.№ 12/1 05.03.2022 исх.№ 12 01.06.2022 исх.№ 32 04.04.2023 исх.№15 12.04.2023 исх.№ 24 12.04.2023 исх.№25

	работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону	
3	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	Не выполнено Ходатайства направлялись в МАУ «Центр комплексного обслуживания» и в управление образования: 29.04.2021 исх.№ 12/1 05.03.2022 исх.№ 12 01.06.2022 исх.№ 32 04.04.2023 исх.№15 12.04.2023 исх.№ 24 12.04.2023 исх.№25
4	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений (помещения: пищеблок, прачечная, электрощитовая, складские, кладовые)	Не выполнено Ходатайства направлялись в МАУ «Центр комплексного обслуживания» и в управление образования: 29.04.2021 исх.№ 12/1 05.03.2022 исх.№ 12 01.06.2022 исх.№ 32 04.04.2023 исх.№15 12.04.2023 исх.№ 24 12.04.2023 исх.№25
5	Не обеспечена проверка устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Не выполнено Ходатайства направлялись в МАУ «Центр комплексного обслуживания» и в управление образования: 29.04.2021 исх.№ 12/1 05.03.2022 исх.№ 12 01.06.2022 исх.№ 32 04.04.2023 исх.№15 12.04.2023 исх.№ 24 12.04.2023 исх.№25
6	Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры выполнены с ненормированным пределом огнестойкости	Не выполнено Ходатайства направлялись в МАУ «Центр комплексного обслуживания» и в управление образования: 29.04.2021 исх.№ 12/1 05.03.2022 исх.№ 12 01.06.2022 исх.№ 32 04.04.2023 исх.№15 12.04.2023 исх.№ 24 12.04.2023 исх.№25
7	Люки выхода на кровлю с лестничного марша, выполнены не противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости	Не выполнено Ходатайства направлялись в МАУ «Центр комплексного обслуживания» и в управление образования: 29.04.2021 исх.№ 12/1 05.03.2022 исх.№ 12 01.06.2022 исх.№ 32 04.04.2023 исх.№15 12.04.2023 исх.№ 24

8	Заполнение проёма (перегородка) над дверями помещений электрощитовых выполнены с ненормируемым пределом огнестойкости	12.04.2023 исх.№25 Не выполнено Ходатайства направлялись в МАУ «Центр комплексного обслуживания» и в управление образования: 29.04.2021 исх.№ 12/1 05.03.2022 исх.№ 12 01.06.2022 исх.№ 32 04.04.2023 исх.№15 12.04.2023 исх.№ 24 12.04.2023 исх.№25
---	---	---

В свою очередь сообщаем, информация о предписаниях, представлениях, актах проверок ОНД и ПР по г. Череповцу УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области в адрес МАДОУ «Детский сад № 77» предоставлена на ознакомление в МАУ «Центр комплексного обслуживания» и управление образования мэрии города Череповца.

В ответ на ходатайства от управления образования мэрии города Череповца предоставлена информация в рамках Программы устранения предписаний государственного пожарного надзора в образовательных учреждениях на 2022-2026 годы, разработанной МАУ «Центр комплексного обслуживания» (письмо от 07.02.2022 исх.№ 661/04-01-28, письмо от 14.04.2023 исх.№ 04-01-28/293).

МАДОУ «Детский сад № 77» не имеет возможности самостоятельно устранить нарушения согласно предписанию от 10.03.2022 № 35-004-2022/0008рс/1, в связи с отсутствием статьи в ПФХД на выполнение работ по пожарной безопасности.

Заведующий
МАДОУ «Детский сад № 77»



Handwritten signature of A.N. Soboleva

А.Н. Соболева